

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-СН.ПБ05.А.03770  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1380221  
(счетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО "Кроностар". Адрес: 157510, Костромская область, г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Центральная, д.4. ОГРН: 1024402034117. Телефон +7 49449 59602, факс +7 49449 59612.  
(наименование и место нахождения заявителя)  
office@kronostar.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** «Kronospan AG». Адрес: Willisauerstrasse, 37, CH-6122, Menznau, Switzerland. Телефон +41 41 494 94 94, факс +41 41 494 94 49.  
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".  
(наименование и местонахождение органа по сертификации) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026, ОГРН: 1057739013355. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Плита CDF волоконистая, высокой плотности. Партия в размере 4358,3 м<sup>2</sup> по контракту № 1250 от 01.10.2013, инвойсам № 1934717 от 25.10.2013, № 1934718 от 24.10.2013, № 1934719 от 30.10.2013.  
(информация об объекте сертификации)

код ОК 005 (ОКП)  
55 3600

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), см, приложение бланк № 0393636  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
4411

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол испытаний № M04889-TP от 09.12.2013 г. ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(копии документов, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 12.12.2013 по 11.12.2014



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбинш

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Капранов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №  
(обязательная сертификация)

C-СН.ПБ05.А.03770

ТР

0393636

(учетный номер бланка)

группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючий),  
группа воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96 (трудновоспламеняемый), дымообразующая  
способность Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 (умеренная),  
токсичность Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 (умеренноопасная)



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбинш

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Капранов